

תעודת בדיקה מספר 7652340228

דף 1 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי הזמנה

שם המזמין : אוריאל שי בע"מ ח.פ. : 510493349
מענו : פתח תקוה 49001
תאריך ההזמנה : 02/07/2026

תאור המוצר

התקני חיבור נפרדים - יחידות הידוק מתוברגות
הדגם הנבדק : CNP-012 התקני חיבור מתוברגים
יצרן : XXXXXXXXXX
ארץ יצור : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 22/07/2026 הנוטל: המזמין
כמות במדגם : 36

בדיקת הוכחת יכולת לבדיקה מספר 7652323731

התאמה לסעיף 8 - סימון, של התקן הישראלי ת"י 60998 חלק 2 חלק עשרוני 1 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק מתוברגות, מדצמבר 2009
בהמשך למפורט במהות הבדיקה, פירוט סעיפי הבדיקה שלפיו נבדק המוצר - ראו בגוף התעודה

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פירוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.
הערות:
הבדיקה בוצעה בתאריך 23/07/2026
הליקוי שהתגלה בתעודתנו מספר : 7652323731 - סעיף 8 - סימון סולק.
הבדיקה בוצעה בתאריך 23/07/2026

30/07/2026

תאריך הפקת תעודה



שם הבודק: דוד יעקב תפקיד טכנאי בודק
שם המאשר: יצחק אלמה תפקיד ראש מדור

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב טל: 03-6465160 ווטסאפ: 050-6599800 דוא"ל: Importer_hsmi@sii.org.il

תעודת בדיקה מספר 7652340228

דף 2 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

תאור מורחב של המוצר

המוצרים לבדיקה הינן התקני הדק משולבים רבי יציאות, (POLE 12).
בכל הדק קיימים שני ברגי הידוק. כל הדק מותקן במעטפת מחומר מבדד.

סימון


כל שני הדקים נושאים את הסימונים הבאים

JINH

CNP - 012

450V





2.5mm²



תעודת בדיקה מספר 7652340228

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953



דף 3 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7652340228

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 4 מתוך 5



תעודת בדיקה מספר 7652340228

דף 5 מתוך 5

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

מסקנה	ליקויים	תאור סעיף	זפר סעיף
מתאים		סימון	

סוף תעודת בדיקה